



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru<http://enis.gosnadzor.ru/>
Факт.адрес: ул. Пирытинская, д. 5А, Абакан, 655011
Телефон: (3902)27-33-39, Факс: (3902)27-21-00. E-mail: abakan@enis.gosnadzor.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ №18/0298-Э

«22» ноября 2018г.

дата составления предписания

Муниципальным образовательным бюджетным учреждением «Детский сад №26 «Умка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»

662610, Красноярский край,
г. Минусинск, ул.Сургуладзе,11

наименование, место нахождения юридического лица

Мною, главным государственным инспектором отдела энергонадзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора Сибуковым Олегом Султановичем _____

(должность, Ф.И.О.)

в период с 13.11.2018 по 22.11.2018, на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 07.09.2018 №3118-р/кр проведены мероприятия по осуществлению государственного энергетического контроля (надзора) по проверке оценке соответствия деятельности организации обязательным требованиям по безопасной эксплуатации энергоустановок, соблюдения требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении:

Муниципального образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №26 «Умка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» (МДОБУ «Детский сад №26».)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

В целях устранения выявленных при проведении государственного энергетического контроля (надзора) нарушений требований в области государственного энергетического надзора,

зафиксированных в Акте проверки:

Муниципального образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №26 «Умка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» (МДОБУ «Детский сад №26») от 22.11.2018 №18/0000/3118/2018, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016г. №249:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки

№ п.п.	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
	<i>Работа с персоналом</i>		
1.	В учреждении не проводится инструктаж неэлектротехническому персоналу с присвоением I группы допуска по электробезопасности. Журнал учёта присвоения I группы допуска по электробезопасности не ведётся. Перечень профессий и рабочих мест требующих присвоения, утверждённый руководителем учреждения отсутствует.	п.1.4.4 ПТЭЭП, Проверочный лист (далее ПЛ) п.16	01.11.2019
	<i>Техническая документация</i>		
2.	Отсутствует утверждённая руководителем учреждения подробная однолинейная схема электроснабжения (с указанием на схеме всех РЩ-0,4кВ, ЩО-0,23кВ параметров линий,	п.1.8.1, п.1.8.2, п.1.5.18 ПТЭЭП, ПЛ п.45.3	01.11.2019

	коммутационных аппаратов, мощности электроприёмников).		
3.	Отсутствует схема заземления с привязкой к зданию учреждения. Не заведен паспорт на заземляющее устройство здания учреждения.	п.1.8.2, п.2.7.15 ПТЭЭП, ПЛ п.176	01.11.2019
4.	Отсутствует журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним, не обеспечено испытание инструмента (переносок, переносного электроинструмента).	п.3.5.10, 3.5.11, 3.1.22 ПТЭЭП, ПЛ п.215, п.216	01.11.2019
5.	Не представлены документы, подтверждающие проведение осмотров заземляющего устройства здания учреждения с выборочным вскрытием грунта не реже одного раза в 12 лет.	п.2.7.10 ПТЭЭП, ПЛ п.174.2	01.11.2019
	<i>Организация эксплуатации электрооборудования</i>		
6.	<u>Электрощитовая №1</u> конструкция входной двери (деревянная) не обеспечивает предел огнестойкости не менее 0,75 час. Требуется замена двери. Отсутствуют противопожарные средства : огнетушитель, песок.	п.7.1.28 ПУЭ (7е изд.), п.2.2.21 ПТЭЭП, ПЛ п.4.4, п.68	01.11.2019
7.	<u>Электрощитовая №1 ВРУ-0,4кВ</u> : На внутренней стороне	п. 2.2.20, п.2.2.16, п.2.2.17, п.2.4.5 ПТЭЭП, ПЛ п.83.1	01.11.2019

	дверей РУ-0,4кВ отсутствуют однолинейные схемы присоединений. Оборудование не очищено от пыли. На предохранителях не нанесены токи плавких вставок. Отсутствует запас предохранителей. На кабельных линиях частично отсутствуют бирки с параметрами линий (марка, сечение, наименование линии).		
8.	<u>Электрощитовая №2</u> конструкция входной двери (деревянная) не обеспечивает предел огнестойкости не менее 0,75 час. Требуется замена двери.	п.7.1.28 ПУЭ (7е изд.). ПЛ п.4.4, п.68	01.11.2019
9.	<u>Электрощитовая №2 ВРУ-0,4кВ</u> : На внутренней стороне дверей РУ-0,4кВ отсутствуют однолинейные схемы присоединений. Оборудование не очищено от пыли. На предохранителях не нанесены токи плавких вставок. Отсутствует запас предохранителей. На кабельных линиях частично отсутствуют бирки с параметрами линий (марка, сечение, наименование линии).	п. 2.2.20, п.2.2.16,п.2.2.17, п.2.4.5 ПТЭЭП, ПЛ п.83.1	01.11.2019
10.	<u>Прачечная</u> : На стиральное оборудование установлены розетки не защищённые от	п. 1.1.20, п. 1.1.21, п.7.1.47 ПУЭ (7е изд.), ПЛ п.206	01.11.2019

	воздействия сырой среды, конструкция которых не соответствует установке в помещениях повышенной опасности в отношении поражения электрическим током.		
11.	<u>Прачечная</u> : Отсутствует защита от тока утечки в сыром помещении прачечной (не установлены УЗО-устройство защитного отключения) в линиях питания розеток. Металлическая ванна не имеют видимого металлического соединения с заземляющим устройством (не заземлена).	п.7.1.76, п.7.1.82., п.7.1.88 ПУЭ (7е изд.), ПЛ п.180	01.11.2019
12.	<u>Силовые, осветительные щиты учреждения</u> : На лицевой стороне дверей щитов частично отсутствуют диспетчерские наименования и нумерация щитов, на внутренней стороне дверей отсутствуют однолинейные схемы присоединений.	п. 2.12.5, п.2.2.20 ПТЭЭП, ПЛ п.206	01.11.2019

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлена _____  _____ Заведующий МДОБУ «Детский сад №26»
подпись

Рябченко Светлана Викторовна

Лицо, вынесшее предписание:

Главный государственный инспектор отдела
энергонадзора по Республике Хакасия Енисейского
управления Ростехнадзора



Сибуков О.С.

Предписание на 6 (шесть) листах для
исполнения получено:

Заведующий МДОБУ «Детский сад №26»



Рябченко С.В.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.