ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru http://enis.gosnadzor.ru/
Факт. адрес: ул. Пирятинская, д. 5А, Абакан, 655011
Телефон: (3902)27-33-39, Факс: (3902)27-21-00. E-mail: abakan@enis.gosnadzor.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

20 декабря 2019г.
(дата составления)

662610, Красноярский край,
г.Минусинск, ул.Сургуладзе,11
(место составления акта)

15-00 час.
(время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 18/321/6466/2019

По адресу/адресам: *662610, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Сургуладзе,11*
(место проведения проверки)

На основании: *распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 16.12.2019 №6466–р/кр*
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №26 «Умка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» (МДОБУ «Детский сад №26»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
С 09 ч. 00 мин. 19 декабря по 15 ч. 00 мин. 20 декабря 2019 г.
(заполняется в случае проведения проверки юридического лица\индивидуального предпринимателя по юридическому адресу или месту фактического осуществления деятельности)

Продолжительность проверки: *2 рабочих дня /7 часов*
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: *Енисейским управлением Ростехнадзора*
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки, лицом непосредственно участвующим в проверке)

Заведующий МДОБУ «Детский сад №26» *С.В.Рябченко* *17 декабря 2019г.* 13ч.15'
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

В начале проверки с распоряжением о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки, лицом непосредственно участвующим в проверке)
Заведующий МДОБУ «Детский сад №26» *С.В.Рябченко* *19 декабря 2019 г. , 09ч. 00 мин.*
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:_____Не требуется_____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: *главный государственный инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора Сибуков Олег Султанович*
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовала: Заведующий МДОБУ «Детский сад №26» Рябченко Светлана Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, реквизиты доверенности)

Сведения о проверяемой организации
Адрес юридического лица: 662610, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Сургуладзе,11
Местонахождение, почтовый адрес объекта: 662610, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Сургуладзе,11
Реквизиты:
ИНН 2455017474 , ОГРН 1022401537311, КПП 245501001, УФК по Красноярскому краю (МДОБУ «Детский сад №26» л/с 20196Щ63090), Р/С 40701810304071000513 Банк Отделение Красноярск г.Красноярск, БИК 040407001, ОКАТО 04423000000, ОКТМО 04723000, ОКВЭД 88.91
Тел.8(39132)5-61-16, e-mail: dsumka26@yandex.ru

Заведующий МДОБУ «Детский сад №26» Рябченко Светлана Викторовна , действует на основании Устава, утверждённого Постановлением администрации города Минусинска от 23.11.2015 №АГ-2198-п, приказа Управления образования администрации города Минусинска «О переводе с должности на должность» от 28.03.2007г. №15.

Цель проверки: контроль выполнения МДОБУ «Детский сад №26» мероприятий, предусмотренным ранее выданным предписанием Енисейским управлением Ростехнадзора №18/0298-Э от 22.11.2018.

Задачей настоящей проверки является проверка фактического выполнения (не выполнения) мероприятий, предусмотренных ранее выданным предписанием №18/0298-Э от 22.11.2018 п.п.1-12, срок исполнения которых истёк 01.11.2019.

№ п.п.	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Результаты проверки выполнения пункта предписания	Лицо ответственное за не устранение нарушения в установленные сроки
	Работа с персоналом		
1.	В учреждении не проводится инструктаж неэлектротехническому персоналу с присвоением I группы допуска по электробезопасности. Журнал учёта присвоения I группы допуска по	Устранено	_____

	электробезопасности не ведётся. Перечень профессий и рабочих мест требующих присвоения, утверждённый руководителем учреждения отсутствует.		
	Техническая документация		
2.	Отсутствует утверждённая руководителем учреждения подробная однолинейная схема электроснабжения (с указанием на схеме всех РЩ-0,4кВ, ЩО-0,23кВ параметров линий, коммутационных аппаратов, мощности электроприёмников).	Устранено	_____
3.	Отсутствует схема заземления с привязкой к зданию учреждения. Не заведен паспорт на заземляющее устройство здания учреждения.	Устранено	_____
4.	Отсутствует журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним, не обеспечено испытание инструмента (переносок, переносного электроинструмента).	Устранено	_____
5.	Не представлены документы, подтверждающие проведение осмотров заземляющего устройства здания учреждения с выборочным вскрытием грунта не реже одного раза в 12 лет.	Устранено	_____
	Организация эксплуатации электрооборудования	Устранено	_____
6.	Электрощитовая №1 конструкция входной двери (деревянная) не	Устранено	_____

	обеспечивает предел огнестойкости не менее 0,75 час. Требуется замена двери. Отсутствуют противопожарные средства : огнетушитель, песок.		
7.	Электрощитовая №1 ВРУ-0,4кВ : На внутренней стороне дверей РУ-0,4кВ отсутствуют однолинейные схемы присоединений. Оборудование не очищено от пыли. На предохранителях не нанесены токи плавких вставок. Отсутствует запас предохранителей. На кабельных линиях частично отсутствуют бирки с параметрами линий (марка, сечение, наименование линии).	Устранено	_____
8.	Электрощитовая №2 конструкция входной двери (деревянная) не обеспечивает предел огнестойкости не менее 0,75 час. Требуется замена двери.	Устранено	_____
9.	Электрощитовая №2 ВРУ-0,4кВ : На внутренней стороне дверей РУ-0,4кВ отсутствуют однолинейные схемы присоединений. Оборудование не очищено от пыли. На предохранителях не нанесены токи плавких вставок. Отсутствует запас предохранителей. На кабельных линиях частично отсутствуют бирки с параметрами линий (марка, сечение, наименование линии).	Устранено	_____
10.	Прачечная: На стиральное оборудование установлены розетки не защищённые от воздействия сырой среды,	Устранено	_____

	конструкция которых не соответствует установке в помещениях повышенной опасности в отношении поражения электрическим током.		
11.	Прачечная: Отсутствует защита от тока утечки в сыром помещении прачечной (не установлены УЗО-устройство защитного отключения) в линиях питания розеток. Металлическая ванна не имеют видимого металлического соединения с заземляющим устройством (не заземлена).	Устранено	_____
12.	Силовые, осветительные щиты учреждения : На лицевой стороне дверей щитов частично отсутствуют диспетчерские наименования и нумерация щитов, на внутренней стороне дверей отсутствуют однолинейные схемы присоединений.	Устранено	_____

Результаты проверки:

Выводы: По результатам проведённой внеплановой выездной проверки МУП «ШТЭС», установлено, что нарушения, указанные в предписании№18/0298-Э от 22.11.2018 п.п.1-12, срок исполнения которых истёк 01.11.2019 , устранены в полном объёме.

Факты не выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*.

Сибуков О.С.
(подпись проверяющего)

Рябченко С.В.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Главный государственный инспектор отдела
энергонадзора по Республике Хакасия
Енисейского управления Ростехнадзора _____ Сибуков О.С.
подпись, штамп

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 263

При проверке присутствовала
Заведующий МДОБУ «Детский сад №26» _____ Рябченко С.В.
подпись

С актом проверки ознакомлена, копию акта
получила:
Заведующий МДОБУ «Детский сад №26» 20.12.2019 _____ Рябченко С.В.
дата, подпись

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, реквизиты доверенности)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.